



BAŞAR MÜHENDİSLİK

A: Fatih Sultan Mehmet Cad. Manavkuyu Mah. No. 51 Kat 2 D.5. Bayraklı

T: +90 536 825 00 04 M: metin@basarmuhendislik.net W:

Jeneratör Muayene Raporu

JENERATÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

1. FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı	BAŞAR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	09.08.2026
Periyodik Kontrol Adresi	Çınarköy Mahallesi Kemalpaşa Çınarköy Caddesi Kemalpaşa/İZMİR Kemalpaşa	Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	09.08.2026
Telefon Numarası	+0536 825 00 04	Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	09.08.2027
SGK/DETSİS No	22222111111111	Sözleşme ID	
Rapor No	2026-BSM-0003.0001	Rapor Tarihi	09.08.2026
Ekipman Tanımı	000000 Jeneratör	Konumu	
Periyodik Kontrol Metodu	- İSEKSGSY İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - TS ISO 8528-1 Alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans - TS ISO 8528-13 Alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 13: Emniyet - TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar		

2. EKİPMAN BİLGİLERİ

2.1. ETİKET BİLGİLERİ

Jeneratör Markası	AKSA	Jeneratör Modeli / Tipi	AJD200
Jeneratör Seri No	2222	İmal Yılı	2018
Güç (kW/kVA)	220	Termometre Skala Büyüklüğü (°C)	-
Devreye Girme Süresi (sn)	9,2	Devir (d/d)	1500
Kullanım Yeri / Amacı	-	Alternatör / Motor Markası	AKSA
Alternatör / Motor Seri No	888	Alternatör / Motor Tipi	DDD

3. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz Adı	Seri No	Kalibrasyon Tarihi	Kalibrasyon Geçerlilik	Sertifika No
TERMAL KAMERA	13327650	20.05.2026	20.05.2027	0016K-0526-03274
ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİK TEST CİHAZI	10452	24.11.2025	24.11.2026	0128K-1125-04749

Bu rapor; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Muayene sonuçları sadece muayene edilen ürün/parça ile ilgilidir. Bu rapor yetkili e-imza olmaksızın geçersizdir ve kopyalanamaz.



BAŞAR MÜHENDİSLİK

A: Fatih Sultan Mehmet Cad. Manavkuyu Mah. No. 51 Kat 2 D.5. Bayraklı

T: +90 536 825 00 04 M: metin@basarmuhendislik.net W:

Jeneratör Muayene Raporu

JENERATÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

4. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER

No	Kontrol Maddesi	Durum	No	Kontrol Maddesi	Durum
A	Motor				
A.1	Motor çalışması ve sızdırmazlık	U	A.2	Motor yağı, yağ oranı, yağ filtresi	U
A.3	Hareketli parçalarla temasa karşı koruma	U			
B	Sıcaklık Ölçüm				
B.1	Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre)	U			
C	Emniyet Cihazları				
C.1	Kaçak akım rölesi	U	C.2	Gövdenin / Şasenin topraklanması	U
D	Yakıt Tankı				
D.1	Yakıt tank seviye göstergesi	U	D.2	Yakıt tankı yakıt kaçağı	U
D.3	Tank dizayn ve filtre	U	D.4	Motor soğutma sistemi, su kaçağı / sızıntısı durumu	U
D.5	Egzoz sistemi ve dizayn	U	D.6	Hava emiş sistemi ve filtresinin durumu	U
D.7	Akü ve kutup başlarının durumu	U	D.8	Kablo bağlantıları ve transfer tablosunun durumu	U
D.9	Jeneratör kontrol ünitesi ve çalışma fonksiyonlarının durumu	U			
E	Diğer Kontroller				
E.1	Üretici etiketi	U	E.2	Jeneratörün bulunduğu alan	U
E.3	Kilitlenebilir ana şalter	U	E.4	Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.	U

U: Uygun | UD: Uygun Değil | N: Uygulaması Yok | G: Görülemedi

No	Test, Deney ve Muayene	Durum
A	Test, Deney ve Muayene	
A.1	Yasal direnç (≥ ohm)	U

5. KUSUR AÇIKLAMALARI

6. NOTLAR

7. UYGUNSUZLUK FOTOĞRAFLARI



Bu rapor; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Muayene sonuçları sadece muayene edilen ürün/parça ile ilgilidir. Bu rapor yetkili e-imza olmaksızın geçersizdir ve kopyalanamaz.



BAŞAR MÜHENDİSLİK

A: Fatih Sultan Mehmet Cad. Manavkuyu Mah. No. 51 Kat 2 D.5. Bayraklı

T: +90 536 825 00 04 M: metin@basarmuhendislik.net W:

Jeneratör Muayene Raporu

JENERATÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU



8. SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen **JENERATÖR**'nin mevcut şartlar altında kullanılması uygundur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, unvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen bir sonraki kontrol tarihi **09.08.2027**'dir. Muayene sonuçları (Tespit ve Değerlendirmeler ve Test ve Deneyler bölümleri) kontrol anı için geçerlidir. İş ekipmanında yönetmeliğin 7. maddesi gereği önemli bir değişiklik olması durumunda kontrol tekrarlanmalıdır.

9. ONAY

Periyodik Kontrolü Yapmaya Yetkili Kişinin		Mühür	Kare Kod
Adı Soyadı / Ünvanı	METİN BAŞAR / Elektrik Elektronik Mühendisi		
Diploma No / Tarih	1300964 / 21.11.2001		
Ekipnet Kayıt No	K2023214912		
İmza			